



РЕГІОНАЛЬНА  
ГАЗОВА КОМПАНІЯ

**КИЇВОБЛГАЗ**

№ 1088-22/В від 30.11.2015 р.

**ПАТ "КИЇВОБЛГАЗ"**  
**УПРАВЛІННЯ ТР ВТВ**  
**ЛЯ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ**

гр. М'ялик В.Н.

## **ТЕХНІЧНІ УМОВИ** на внутрішнє газопостачання об'єкту.

Найменування та адреса об'єкта: **43-квартирний житловий будинок по вул. Сагайдачного, 4, в с. Соф. Борщаківка, К-Святошинського р-ну.**

Технічні умови видані на підставі заяви **Замовника** про надання послуги з приднання.

1. Витрати природного газу об'єктом не повинні перевищувати 135,0 м<sup>3</sup>/год.
2. Місце приднання: **існуючий** газопровід низького тиску, що прокладений по території ж/к "Львівський масток".
3. Проектні рішення мають відповідати вимогам нормативних документів, чинних на дату погодження проекту.

При проектуванні передбачити:

- встановлення вимикаючого пристрою за межами території об'єкта;
- встановлення єдиного вузла обліку газу для житлового будинку (технічні вимоги на його встановлення додаються);
- прокладання газопроводів по території об'єкту, як правило, в надземному виконанні;
- поквартирне встановлення газових плит, опалювальних приладів та лічильників газу, рекомендовано з віддаленим доступом (газове обладнання повинно бути сертифіковане);
- умови вентиляції газифікованих приміщень та відвід димових газів від газового обладнання.

4. Проект погодити в Управлінні технічного розвитку ПАТ "Київоблгаз".

5. Монтажні роботи має виконувати спеціалізована організація, яка має відповідний дозвіл Держгірпромнагляду України.

6. Технагляд за будівництвом покладається на Замовника, а проведення контролю якості будівельно-монтажних робіт при спорудженні систем газопостачання на Управління технічного розвитку ПАТ "Київоблгаз".

7. До початку будівельно-монтажних робіт Замовник зобов'язаний надати акти перевірки технічного стану на придатність димових і вентиляційних каналів.

8. Після закінчення монтажних робіт врізку та введення в експлуатацію виконувати представниками ФЕГГ та метрологічної служби ПАТ "Київоблгаз", після введення будинку в експлуатацію та складання договору на постачання газу.

9. До введення в експлуатацію вузол обліку газу підлягає обов'язковій атестації в територіальних органах Держспоживстандарту України.

10. Технічні умови дійсні згідно чинного законодавства, але не дають право на під'єднання.

11. Проектно-кошторисну та виконавчо-технічну документацію передати в Управління технічного розвитку ПАТ "Київоблгаз" в електронному вигляді (формат JPEG).

**Перший заст. голови правління-головний інженер**

**П.О. Кишкар**

*вик. Бродецький О.Й.*  
тел. (044) 428-98-39

ПАТ «КИЇВОБЛГАЗ»  
вул. Шевченка, 178, Боярка, 08150, Україна  
Для листування: пр-т Героїв Сталінграду, 20а, Київ, 04210, Україна

Тел.: +380 459 83 52 52, Факс: +380 459 83 52 52  
kv.104.ua  
Тел.: +380 44 205 53 41, Факс: +380 44 205 53 66