

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СОФІЯ"

„ЗАТВЕРДЖУЮ”

Директор КП "СОФІЯ"

Загваздин С.М.

ТЕХНІЧНІ УМОВИ № 1

від 06 січня 2014р

на приєднання

76-квартирного житлового будинку по вул. Райдужна №№135/24; 137; 139;

вул. Дорошенка № 22

до комунальних мереж водопостачання та водовідведення с. Софіївська Борщагівка

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ

1. Адреса об'єкту: с. Софіївська Борщагівка, вул. по вул. Райдужна №№135/24; 137; 139; вул. Дорошенка № 22
2. Найменування об'єкту: житловий будинок
3. Вид будівництва (нове, реконструйоване): нове
4. Проектна організація: ДП «УКРНДПЦІВІЛЬБУД»
5. Нормативні строки проектування _____ будівництва 2014-2015 р.
6. Найменування підрядної організації _____

УМОВИ ВОДОПОСТАЧАННЯ

1. Використання води 56.24 м³/добу, максимальний витік 1.57л.сек. допускається з 00 до 24 годин.

Проектом передбачити будівництво артезіанських свердловин, будівництво квартальної водопровідної мережі з обов'язковим приєднанням до існуючої сільської водопровідної мережі.

2. Облік води передбачити проектом на вводі в будинок.

УМОВИ КАНАЛІЗАЦІЇ

1. Санітарно-технічні показники стічних вод:

а) середньодобове скидання стоків до 55.48 м³/добу;

б) максимальне скидання стоків до 3.62 л/сек;

в) коефіцієнт нерівномірності _____;

г) БСК 5 від _____ мг/л до 200 мг/л;

д) характерні інгредієнти стічних вод, токсичні і шкідливі речовини і їх гранично допустимі концентрації в стоках (в контрольному колодязі і в місці підключення):

- завислі та спливаючі речовини не більше 300 мг/л;

- нафтопродукти не більше 4.5 мг/л;

Солі важких металів в каналізацію не приймаються.

2. За всіма іншими показниками стічні води повинні відповідати вимогам СНиП. 2.04.03-85. Правилам приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затвердженими наказом Держкомбуду України від 19.02.2002р. №37, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.04.2002р. за № 403/6691. Правилам приймання стічних вод абонентів у систему каналізації міста Києва, затвердженими розпорядженням КМДА 12.10.2011р. за №1879. Правилам користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затвердженими наказом Міністерства з питань ЖКГ України від 27.06.2008р. №190.

3. Місцем підключення до каналізаційної мережі Д= 150мм с: вул. Гагаріна (біля КПС КП «Софія»). В місці підключення збудувати оглядовий колодезь.

4. Проектом передбачити:

- будівництво необхідної кількості КНС на житловому масиві та КНС перед місцем підключення до мережі КП «Софія»;
- двотрубну мережу водовідведення;
- оглядові колодязі на протязі всієї мережі;
- будівництво контрольного колодязя біля місця приєднання до мережі КП «Софія».

5. Особливі умови:

- при будівництві на житловому масиві об'єктів зі стоками технологічного або не побутового походження отримати умови на скид у ПАТ «Акціонерна компанія «Київводоканал».
- прийняти участь у реконструкції 2-го нагнітального каналізаційного колектора від КНС по вул. Гагаріна до мереж ПАТ «Акціонерна компанія «Київводоканал».


6. Поверхневі, дренажні, умовно чисті, агресивні стоки і осадки локальних очисних споруд в комунальну каналізацію не приймаються.

Проект в двох примірниках з яких один оригінал, подати на погодження в КП «Софія».

Технічні умови є складовою частиною вихідних даних на проектування і не дають права на виконання робіт і підключення житлового масиву до сільських водопровідно-каналізаційних систем.

Технічні умови дійсні до 06.01.2015р.

КП «Софія»
тел. (04598)6-17-70, 507-29-76
Головний інженер


Ярофеєнко І.П.

отримав:

_____ (підпис, ПІП, дата)